



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00401/23

Серия RU № 0380407



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@iscorticsenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). ОГРН: 1056128006417. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +78637497744, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с числом жил от 2 до 61 номинальным сечением от 0,75 до 10 мм², на номинальное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, марок: см. Приложение 1, бланки № 0787206, № 0787207. Продукция изготовлена по ТУ 3563-002-76960731-2005 «Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 167С-2023 от 30.06.2023, № 168С-2023 от 30.06.2023, № 169С-2023 от 30.06.2023, № 170С-2023 от 30.06.2023, № 171С-2023 от 30.06.2023, № 222С-2023 от 18.08.2023, № 223С-2023 от 18.08.2023 Испытательного центра кабельной продукции ООО ИЦ «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 448/ТС/23 от 18.08.2023 органа по сертификации ООО ИЦ «Оптикэнерго», RA.RU.11AЖ03, Канакин Михаил Владимирович. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: пп. 1.3, 1.4, 2.2, 2.4.1 - 2.4.4, 2.4.6, 2.4.9, 2.5.1, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1, 6.1 и разделы 6-8 ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2023 **ПО** 20.08.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Канакин Михаил Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00401/23

Серия **RU** № **0787206**

Приложение 1 лист 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели контрольные, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с числом жил от 2 до 61 номинальным сечением от 0,75 до 10 мм², на номинальное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, марок: КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв, КВКбШв – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков, не распространяющие горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВБбШвнг(А), КВКбШвнг(А) – с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS, КВБбШвнг(А)-LS, КВКбШвнг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШвнг(А)-FRLS, КВКбШвнг(А)-FRLS – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГЭнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-LSLTx, КВКбШвнг(А)-LSLTx – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.2.1.2; КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx, КВКбШвнг(А)-FRLSLTx – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.1.2.1.2; КПсВГнг(А)-LS, КПсВГЭнг(А)-LS, КПсБбШвнг(А)-LS, КПсКбШвнг(А)-LS – с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; КПсВГнг(А)-FRLS, КПсВГЭнг(А)-FRLS, КПсБбШвнг(А)-FRLS, КПсКбШвнг(А)-FRLS – с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2;	ТУ 3563-002-76960731-2005 «Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Исаева Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Канакин Михаил Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00401/23

Серия **RU** № **0787207**

Приложение 1 лист 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБ6Пнг(А)-HF, КПК6Пнг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБ6Пнг(А)-FRHF, КПК6Пнг(А)-FRHF – с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; КПсПГнг(А)-HF, КПсПГЭнг(А)-HF, КПсБ6Пнг(А)-HF, КПсК6Пнг(А)-HF – с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; КПсПГнг(А)-FRHF, КПсПГЭнг(А)-FRHF, КПсБ6Пнг(А)-FRHF, КПсК6Пнг(А)-FRHF – с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1. Примечания: 1. В кабелях с многопроволочными токопроводящими жилами после номинального сечения жилы добавляются буквы «мк». 2. В кабелях с медными лужеными жилами после номинального сечения жилы добавляется буква «л». 3. В кабелях с жилами высокой гибкости к обозначению марки кабеля перед индексом пожарной опасности (при наличии) через дефис добавляется буква «Г». 4. В кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ», в кабелях в исполнении, предназначенном для работы в экстремально холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ЭХЛ». 5. В кабелях в маслостойком исполнении к обозначению кабеля через пробел добавляется индекс «М». 6. В кабелях с водоблокирующими элементами к обозначению марки кабеля через дефис добавляется буква «в». 7. В кабелях, предназначенных для применения во взрывоопасных зонах, а также в подземных выработках, перед обозначением марки кабеля добавляется индекс «Вз».	ТУ 3563-002-76960731-2005 «Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Канакин Михаил Владимирович
(Ф.И.О.)