

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ03.Н00124

Срок действия с 29.08.2025 по 28.08.2028

№ 0134139

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticsenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, сечением жил 1,5-1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц, марок: см. Приложение 1, бланки № 0030691, № 0030692, № 0030693.
ТУ 3500-007-76960731-2006.

Серийный выпуск

код ОК
27.32.13.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах» пп. 5.2.1.1-5.2.1.10, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.4.5, 5.2.4.6, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1-5.2.8.4, 6.3.1-6.3.6.

код ТН ВЭД
854449 910 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1. ОГРН:1056128006417, ИНН: 6128008660

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», зарегистрировано 06.10.2005 г. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1. ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660. Телефон: +78637497744, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 247С-2025 от 27.08.2025, № 248С-2025 от 27.08.2025, № 249С-2025 от 27.08.2025, № 250С-2025 от 27.08.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный № РОСС RU.ФК07.К00302 с 22.03.2024 до 22.03.2027 выдан ОС интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» АНО «СЦ Связь-Сертификат», РОСС RU.0001.13ФК07

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Т.В. Бобровская
инициалы, фамилия

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0030691

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00124

Приложение 1 лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭДЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110 8544 49 910 8	Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, сечением жил 1,5-1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц, марок: Вз-АВВГ, Вз-АВВГЭ, Вз-АВБШв, Вз-АВКШв, Вз-ВВГ, Вз-ВВГЭ, Вз-ВБШв, Вз-ВКШв - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов, не распространяющие горение при одиночной прокладке; Вз-АПвВГ, Вз-АПвВГЭ, Вз-АПвБШв, Вз-АПвКШв, Вз-ПвВГ, Вз-ПвВГЭ, Вз-ПвБШв, Вз-ПвКШв - с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке; Вз-АВВГнг(А), Вз-АВВГЭнг(А), Вз-АВБШвнг(А), Вз-АВКШвнг(А), Вз-ВВГнг(А), Вз-ВВГЭнг(А), Вз-ВБШвнг(А), Вз-ВКШвнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; Вз-АПвВГнг(А), Вз-АПвВГЭнг(А), Вз-АПвБШвнг(А), Вз-АПвКШвнг(А), Вз-ПвВГнг(А), Вз-ПвВГЭнг(А), Вз-ПвБШвнг(А), Вз-ПвКШвнг(А) - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; Вз-АВВГнг(А)-LS, Вз-АВВГЭнг(А)-LS, Вз-АВБШвнг(А)-LS, Вз-АВКШвнг(А)-LS, Вз-ВВГнг(А)-LS, Вз-ВВГЭнг(А)-LS, Вз-ВБШвнг(А)-LS, Вз-ВКШвнг(А)-LS - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; Вз-АПвВГнг(А)-LS, Вз-АПвВГЭнг(А)-LS, Вз-АПвБШвнг(А)-LS, Вз-АПвКШвнг(А)-LS, Вз-ПвВГнг(А)-LS, Вз-ПвВГЭнг(А)-LS, Вз-ПвБШвнг(А)-LS, Вз-ПвКШвнг(А)-LS - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением;	ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Т.В. Бобровская
инициалы, фамилия

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0030692

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00124

Приложение 1 лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110 8544 49 910 8	Вз-ППГнг(А)-НГ, Вз-ППГЭнг(А)-НГ, Вз-ПБПнг(А)-НГ, Вз-ПКПнг(А)-НГ - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; Вз-ПвПГнг(А)-НГ, Вз-ПвПГЭнг(А)-НГ, Вз-ПвБПнг(А)-НГ, Вз-ПвКПнг(А)-НГ - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; Вз-ВВГнг(А)-FRLS, Вз-ВВГЭнг(А)-FRLS, Вз-ВВШнг(А)-FRLS, Вз-ВКШнг(А)-FRLS - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных - пластиков пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; Вз-ПвВГнг(А)-FRLS, Вз-ПвВГЭнг(А)-FRLS, Вз-ПвВШнг(А)-FRLS, Вз-ПвКШнг(А)-FRLS - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; Вз-ППГнг(А)-FRHF, Вз-ППГЭнг(А)-FRHF, Вз-ПБПнг(А)-FRHF, Вз-ПКПнг(А)-FRHF - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; Вз-ПвПГнг(А)-FRHF, Вз-ПвПГЭнг(А)-FRHF, Вз-ПвБПнг(А)-FRHF, Вз-ПвКПнг(А)-FRHF - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Примечания: 1. В кабелях после номинального сечения жил указывается тип конструктивного исполнения жил, состоящий из букв: «ок» - для однопроволочных круглых жил; «мк» - для многопроволочных круглых жил; «с» - для многопроволочных жил секторной или сегментной формы.	ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

Т.В. Бобровская
инициалы, фамилия

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0030693

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00124

Приложение 1 лист 3

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭДЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110 8544 49 910 8	В кабелях с номинальным сечением жил до 10 мм² включительно допускается не указывать тип конструктивного исполнения токопроводящих жил. 2. В кабелях медные жилы конструктивного исполнения «МК» могут быть изготовлены повышенной гибкости, при этом в обозначении марки кабеля после указания конструктивного исполнения добавляется индекс «Г». 3. В кабелях медные жилы конструктивных исполнений «ОК» и «МК» могут быть изготовлены лужеными, при этом в обозначении марки кабеля после указания конструктивного исполнения добавляется индекс «Л». 4. В кабелях, имеющих нулевую жилу (синего цвета), после обозначения конструктивного исполнения жилы добавляется индекс «(N)»; имеющих жилу заземления (зелено-желтого цвета), - добавляется индекс «(PE)»; при наличии в кабеле и той, и другой жилы - добавляется индекс «(N,PE)». 5. Экранированные кабели могут быть изготовлены с общим экраном следующих модификаций: - «Э» - в виде наложения медной ленты или фольги; - «Эм» - в виде оплетки из медных проволок; - «Эл» - в виде оплетки из медных луженых проволок. 6. бронированные кабели могут быть изготовлены с броней следующих модификаций: - «Б» - с броней из стальных оцинкованных лент; - «К» - с броней в виде сплошного повива из стальных оцинкованных проволок; - «Ко» - с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок. 7. Кабели могут быть изготовлены: - в холодостойком исполнении, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ»; - в исполнении, предназначенном для работы в экстремальном холодном климате, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ЭХЛ». 8. Кабели могут быть изготовлены в исполнении, стойком к ультрафиолетовому излучению, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-УФ». 9. Кабели могут быть изготовлены в маслостойком исполнении, при этом в обозначении марки кабеля перед индексом пожарной опасности (при наличии) добавляется индекс «М». 10. Двух- и трехжильные небронированные кабели на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с токопроводящими жилами сечением до 10 мм² включительно могут иметь плоскую форму, при этом в обозначении марки кабеля перед индексом пожарной опасности (при наличии) добавляется индекс «-П».	ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

Т.В. Бобровская
инициалы, фамилия

О.В. Исаева
инициалы, фамилия