

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.AЖ03.B.00243/24



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). Зарегистрировано 06.10.2005. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1. ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660. Телефон: +78637497744, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АЖ03

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с экраном и без экрана, с броней и без брони, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, сечением жил 1,5-1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц, предназначенные для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, марок: см. Приложение на трех листах. Продукция изготовлена по ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.13.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 196С-2024 от 25.06.2024, № 197С-2024 от 25.06.2024, № 198С-2024 от 25.06.2024, № 199С-2024 от 25.06.2024, № 200С-2024 от 25.06.2024, № 201С-2024 от 25.06.2024 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 307/ПБ/24 от 25.06.2024 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03.

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.06.2024 по 26.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Канакин Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АЖ03.В.00243/24

Приложение 1 лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110 8544 49 910 8	Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, с экраном и без экрана, с броней и без брони, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, сечением жил 1,5-1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц, предназначенные для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии марок: АВВГ, АВВГЭ, АВБШв, АВКШв, ВВГ, ВВГЭ, ВБШв, ВКШв, в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов, не распространяющие горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; АПвВГ, АПвВГЭ, АПвБШв, АПвКШв, ПвВГ, ПвВГЭ, ПвБШв, ПвКШв, в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4. АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШнг(А), АВКШнг(А), ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШнг(А), ВКШнг(А), в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; АПвВГнг(А), АПвВГЭнг(А), АПвБШнг(А), АПвКШнг(А), ПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), ПвБШнг(А), ПвКШнг(А), в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, АВКШнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВКШнг(А)-LS, в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; АПвВГнг(А)-LS, АПвВГЭнг(А)-LS, АПвБШнг(А)-LS, АПвКШнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, ПвБШнг(А)-LS, ПвКШнг(А)-LS, в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-HF, в том числе исполнения «Вз» - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1;	ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Канакин Михаил Владимирович
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АЖ03.В.00243/24

Приложение 1 лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110 8544 49 910 8	ПвПГнг(А)-HF, ПвПГЭнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, в том числе исполнения «Вз-» - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВКШнг(А)-FRLS, в том числе исполнения «Вз-» - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; ПвВГнг(А)-FRLS, ПвВГЭнг(А)-FRLS, ПвБШнг(А)-FRLS, ПвКШнг(А)-FRLS, в том числе исполнения «Вз-» - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, в том числе исполнения «Вз-» - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, в том числе исполнения «Вз-» - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П16.1.1.2. Примечания: 1. В кабелях после номинального сечения жил указывается тип конструктивного исполнения жил, состоящий из букв: «ок» - для однопроволочных круглых жил; «мк» - для многопроволочных круглых жил; «мс» - для многопроволочных жил секторной или сегментной формы. В кабелях с номинальным сечением жил до 10 мм² включительно допускается не указывать тип конструктивного исполнения токопроводящих жил. 2. В кабелях медные жилы конструктивного исполнения «мк» могут быть изготовлены повышенной гибкости, при этом в обозначении марки кабеля после указания конструктивного исполнения добавляется индекс «г». 3. В кабелях медные жилы конструктивных исполнений «ок» и «мк» могут быть изготовлены лужеными, при этом в обозначении марки кабеля после указания конструктивного исполнения добавляется индекс «л».	ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Канакин Михаил Владимирович
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АЖ03.В.00243/24

Приложение 1 лист 3

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.110 8544 49 910 8	4. В кабелях, имеющих нулевую жилу (синего цвета), после обозначения конструктивного исполнения жилы добавляется индекс «(N)»; имеющих жилу заземления (зелено-желтого цвета), - добавляется индекс «(PE)»; при наличии в кабеле и той, и другой жилы - добавляется индекс «(N,PE)». 5. Экранированные кабели могут быть изготовлены с общим экраном следующих модификаций: - «Э» - в виде наложения медной ленты или фольги; - «Эм» - в виде оплетки из медных проволок; - «Эл» - в виде оплетки из медных луженых проволок. 6. Бронированные кабели могут быть изготовлены с броней следующих модификаций: - «Б» - с броней из стальных оцинкованных лент; - «К» - с броней в виде сплошного повива из стальных оцинкованных проволок; - «Ко» - с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок. 7. Кабели могут быть изготовлены: - в холодостойком исполнении, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ»; - в исполнении, предназначенном для работы в экстремальном холодном климате, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ЭХЛ». 8. Кабели могут быть изготовлены в исполнении, стойком к ультрафиолетовому излучению, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-УФ». 9. Кабели могут быть изготовлены в маслбензостойком исполнении, при этом в обозначении марки кабеля перед индексом пожарной опасности при наличии) добавляется индекс «м». 10. Двух- и трехжильные небронированные кабели на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с токопроводящими жилами сечением до 10 мм² включительно могут иметь плоскую форму, при этом в обозначении марки кабеля перед индексом пожарной опасности (при наличии) добавляется индекс «-П».	ТУ 3500-007-76960731-2006 «Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


 (подпись)

Исаева Ольга Васильевна

(фамилия, имя, отчество
 (последнее при наличии))


 (подпись)

Канакин Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество
 (последнее при наличии))