



УДОСТОВЕРЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
STATEMENT OF COMPLIANCE

№ 26.44.01.00955.185

Место освидетельствования

Place of Survey

Россия, г. Пролетарск

Объект освидетельствования

Item to be surveyed

Провода универсальные для электрических установок марки КУИН-Пу.

Изготовитель

Manufacturer

Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "ДОНКАБЕЛЬ" ИНН 6128008660

Адрес

Address

Россия, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная 2-в/1

Применимые требования

Applicable requirements

ТУ 3551-023-76960731-2012 "Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно". Технические условия.

Технические данные
Technical data

Напряжение переменного тока, В: до 450/750 ;

Напряжение постоянного тока, В: до 1000 ;

Частота, Гц: до 400;

Число жил, шт.: 1;

Сечение жил, мм²: от 0,5 до 400.

Возможные условные обозначения провода марки КУИН-Пу:

-КУИН-ПуВ, КУИН-ПуГВ, КУИН-ПуВВ, КУИН-ПуГВВ;

-КУИН-ПуВВнг(В), КУИН-ПуГВВнг(В);

-КУИН-ПуВнг(А)-LS, КУИН-ПуГВнг(А)-LS, КУИН-ПуВВнг(А)-LS, КУИН-ПуГВВнг(А)-LS, КУИН-ПуВнг(А)-FRLS, КУИН-ПуГВнг(А)-FRLS, КУИН-ПуВВнг(А)-FRLS, КУИН-ПуГВВнг(А)-FRLS;

-КУИН-ПуПнг(А)-HF, КУИН-ПуГПнг(А)-HF, КУИН-ПуППнг(А)-HF, КУИН-ПуГППнг(А)-HF, КУИН-ПуПнг(А)-FRHF, КУИН-ПуГПнг(А)-FRHF, КУИН-ПуППнг(А)-FRHF, КУИН-ПуГППнг(А)-FRHF;

-КУИН-ПуТнг(В), КУИН-ПуГТнг(В), КУИН-ПуТТнг(В), КУИН-ПуГТТнг(В), КУИН-ПуТнг(В)-FR, КУИН-ПуГТнг(В)-FR, КУИН-ПуТТнг(В)-FR, КУИН-ПуГТТнг(В)-FR;

Возможные исполнения провода марки КУИН-Пу:

-«Л», «-ХЛ», «-ЭХЛ», «-УФ», «-М», «-Х».

Заключение
Conclusion

Изделия соответствуют требованиям ТУ 3551-023-76960731-2012 "Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно". Технические условия.

Код номенклатуры
Code of nomenclature

11130106

Инженер-инспектор
Surveyor



19.02.2026

(дата)
(date)