



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«РУССКИЙ РЕГИСТР»
ОГН4.RU.1101**

Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 45/8, лит. А, пом. 6Н
телефон: +7(812) 670-90-01, факс: +7(812) 670-90-02, e-mail: rr-head@rusregister.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1101.B02764

П 03577

Срок действия с 08.11.2023 по 15.12.2024

ПРОДУКЦИЯ: Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, выпускаемые по ТУ 3563-002-76960731-2005 с изм. 4 (см. приложение бланки №№ ПП 02975, ПП 02976), серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.143

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 26411-85 (за исключением п.3), ГОСТ 31565-2012 (п.4, п.5, п.6)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», ИНН 6128008660, Российская Федерация, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +7 (86374) 97744, факс: +7 (86374) 99756, e-mail: info@donkabel.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», Российская Федерация, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +7 (86374) 97744, факс: +7 (86374) 99756, e-mail: info@donkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний №№ 13-2021-ИГС, 14-2021-ИГС, 15-2021-ИГС от 17.11.2021, выданных ООО «НИЦ «Кабель-Тест», свидетельство о признании компетентности рег. № ОГН4.RU.2720; акта о результатах анализа состояния производства № 23.0249.06 от 20.10.2023, акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 23.0249.08 от 30.10.2023, решения о выдаче сертификата соответствия № 23.0249.11 от 30.10.2023, выданных органом по сертификации продукции Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», свидетельство о признании компетентности рег. № ОГН4.RU.1101

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2d

Выдан взамен сертификата соответствия № ОГН4.RU.1101.B01564 от 16.12.2021

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

А. В. Владимирцев
инициалы, фамилия

Е. Р. Кайгородов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1101.B02764

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.143	Кабели контрольные, с медными или медными лужеными жилами, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, на номинальное напряжение до 660 В переменного тока или до 1000 В постоянного тока, марок: - КВВГ, КВВГЭ, КВББШв, КВКБШв – с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов, в том числе в исполнении «ХЛ»; - КВВГнг(A), КВВГЭнг(A), КВББШнг(A), КВКБШнг(A) – с изоляцией из ПВХ пластиката, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, в том числе в исполнении «ХЛ»; - КВВГнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-LS, КВББШнг(A)-LS, КВКБШнг(A)-LS, КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВББШнг(A)-FRLS, КВКБШнг(A)-FRLS – с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, в том числе в исполнении «ХЛ»; - КВВГнг(A)-LSLTx, КВВГЭнг(A)-LSLTx, КВББШнг(A)-LSLTx, КВКБШнг(A)-LSLTx, КВВГнг(A)-FRLSLTx, КВВГЭнг(A)-FRLSLTx, КВББШнг(A)-FRLSLTx, КВКБШнг(A)-FRLSLTx – с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения; - КПсВГнг(A)-LS, КПсВГЭнг(A)-LS, КПсББШнг(A)-LS, КПсКБШнг(A)-LS, КПсВГнг(A)-FRLS, КПсВГЭнг(A)-FRLS, КПсББШнг(A)-FRLS, КПсКБШнг(A)-FRLS – с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, в том числе в исполнении «ХЛ»; - КППГнг(A)-HF, КППГЭнг(A)-HF, КПББПнг(A)-HF, КПКБПнг(A)-HF, КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF,	ТУ 3563-002-76960731-2005 с изм. 4

Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А. В. Владимирцев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е. Р. Кайгородов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1101.B02764

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.143	КПБ6Пнг(A)-FRHF, КПК6Пнг(A)-FRHF – с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе в исполнениях «-ХЛ», «-ЭХЛ»; - КПЕПнг(A)-HF, КПЕПнг(A)-HF, КПЕБПнг(A)-HF, КПЕБПнг(A)-HF, КПЕПнг(A)-FRHF, КПЕБПнг(A)-FRHF, КПБ6Пнг(A)-FRHF, КПК6Пнг(A)-FRHF – с изоляцией из сшитого пололефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе в исполнениях «-ХЛ» и «-ЭХЛ». Примечания: 1. Обозначение медных луженых жил: «Л»; 2. Обозначение многопроволочных жил: «М»; 3. Обозначение жил повышенной гибкости: «-Г»; 4. Обозначение наличия волобокирующих элементов: «-В»; 5. Обозначение маслобензостойкости: «-М».	ТУ 3563-002-76960731-2005 с изм. 4
	Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», ИНН 6128008660, Российская Федерация, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +7 (86374) 97744, факс: +7 (86374) 99756, e-mail: info@donkabel.ru	

Руководитель органа по сертификации

М.П.

А. В. Владимирцев

инициалы, фамилия

Эксперт

Е. Р. Кайгородов

инициалы, фамилия